

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Ветерок»

ИНН 0516008412 ОГРН 1020502236567 РД с.Новый Чиркей , Кизилюртовский район, ул. Саида Афанди 1, email dou_veterok@e-dag.ru

Исх. _5__

«05» 10 2024 г

И.о. межрайонного прокурора

Советнику юстиции

С.А.Муртазалиеву

От заведующей МКДОУ

«Детский сад «Ветерок»

Х.Н. Чалабиевой

Ответ на представление

№02-06/01-2024 от 23.09.2024

Об устранении нарушении Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункта 54
ППР РФ № 1479.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Ветерок» с. Новый Чиркей Кизилюртовского района,
рассмотрено с участием помощника межрайонной прокуратуры Чагаева Э.Ф.,
что в МКДОУ д/с «Ветерок» выполнены мероприятия по устранению
выявленных нарушений законодательстве, а именно:

1. Организованы работы по ремонту , техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения , обеспечивающие исправное состояние указанных средств(п.54 ППР РФ №1479) (копия акта прилагается);
2. На данный момент ответственный по пожарной безопасности и руководитель организации прошли обучение переподготовку мерам пожарной безопасности и повышение квалификации (п.ППР РФ №1479);(копии диплома и удостоверение прилагается)
Ежегодно все работники 2 раза в год проходят инструктаж по пожарной безопасности;
3. Приемно-контрольные приборы защищены от несанкционированного доступа , в детском саду имеется охрана на воротах доступ через домофон.(п.10 ППР РФ № 1479);

4. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты , с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 ППР РФ №1479);
5. По направлению движения к источнику противопожарного водоснабжения установили указатели и светильники световые указатели , которые автоматически включаются в ночное время , заряжаются на солнечной батарее. (п. 48 ППР РФ №1479);
6. Информация о работах , проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения , вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 ППР РФ №1479);
7. На объекте защиты хранится техническая документация на системы противопожарной защиты , в том числе технические средства , функционирующие в составе указанных систем , и результаты пуско-наладочных испытаний указанных систем (п. 54 ППР РФ №1479)
8. Организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц , предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.17 ППР РФ №1479);(Договор №81 от 14.10.2024г прилагается)
9. Осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (проверка проводится не реже 1 раза в год) (п.13 ППР РФ №1479).(Договор №253/24/О от 01.10.2024г прилагается)

По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности привлечен завхоз детского сада «Ветерок» и объявлено замечание.

10.Приказ №30 от 24.09.2024г.

Необходимо устранить:

1. Наружная пожарная лестница (из актового зала) расположена на расстоянии менее 1 метра от оконного проема (п.4.4.2 СП 1.13130.2009) На данный момент , чтобы устранить последний пункт нет финансирования, письмом об оказании содействия доведено до главы администрации МР «Кизилюртовский район .

Завед. МКДОУ д/с «Ветерок» _____/Чалабиева Х.Н./